



- NOTAS GERAIS**
- 1 - Cores para os fios:
 - A) Fase - vermelho, preto e branco
 - B) Neutro - azul
 - C) Terra - verde
 - D) Retorno - amarelo
 - 2 - Tubo não cotado: Ø=3/4"
 - 3 - Cabo não cotado: Ø=2,5mm²

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
00	EMISSÃO INICIAL	27/09/2013	

Quadro	Potência(V.A)		Comprimento (m)	Corrente (A)	Proteção (A)	Dimensionado		Projetado		
	Instalada	Demandada				(Cap.Corr.)	(Q.Tensão)	Fiação[F/N/T](mm2)	Tubulação(")	
CD01	24002.2	90%	21602.0	15.00	56.7	3P-70A	25	6	3#25/25/16	1.1/2"
CD02	24581.2	90%	22123.1	3.00	58.1	3P-70A	25	1.5	3#25/25/16	1.1/2"
QUADRO GERAL	42268.3	80%	33814.7	5.00	91.8	3P-100A	35	4	3#35/25/25	2"

LOCAL:
ESTRADA DA SAUDE, PETRÓPOLIS, R.J.

CONSTRUTORA

CONSÓRCIO CIDADE IMPERIAL

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
ESTRADA DA SAUDE

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO FÉLIX- QUADRO GERAL

PROJETISTA

ELABORADO :
FERNANDO FONSECA SANTOS
CRO/02 107208/04

PIANTA:
03/03

DATA :
SET/2013

ESCALA :
INDICADO

SETAGEM	COR	ESPESS.
1	0.1	
2	0.2	
3	0.3	
4	0.35	
5	0.4	
6	0.5	
7	0.05	
8	0.1	
9	0.1	
10-250	0.2	