

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.
DELCA
Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.
Comissão Permanente de Licitações – CPL

Nº DE FLS.: 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2023:

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MURO DE GABIÃO, CORTINA ATIRANTADA E ACRÉSCIMO DE PONTE NA RUA DUARTE DA SILVEIRA – BINGEN – PETROPOLIS –RJ. (LOTE 1); EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NAS RUAS DUARTE DA SILVEIRA, EXPEDICIONÁRIOS, ALICE HERVÊ E MANOEL TORRES – BINGEN – PETRÓPOLIS – RJ (LOTE 2), conforme, especificado no projeto básico e seus anexos, que fazem parte integrante do presente edital.

PERGUNTAS FORMULADAS POR EMPRESA LICITANTE:

1) Solicito esclarecimento sobre divergências encontradas na planilha orçamentária disponibilizada no edital CP 08/2023. Segue abaixo:

PLANILHA LOTE 1

1) unidade divergente item 46: código 09.001.0001-B

Na planilha - M³

EMOP – M²

PLANILHA LOTE 2

-

2) preço proposto divergente item 50: código 94994

Na planilha – R\$ 98,32

SINAPI – R\$ 95,36

3) código não confere com descrição e preço proposto item 55:



Código 03.009.0015-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDIA DISTANTE ATÉ 10KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS

M³ - 192,06

Código 11.009.0015-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO

KG - 6,89

4) unidade divergente item 61: código 91277

Na planilha - H

SINAPI - CHP

Pergunto qual dado devemos seguir para o orçamento.

Resposta elaborada pela SOB.

PLANILHA LOTE 1

1) unidade divergente item 46: código 09.001.0001-B

Na planilha - M³

EMOP - M²

Resp.: Trata-se de erro material, considerar a unidade M².

PLANILHA LOTE 2

2) preço proposto divergente item 50: código 94994

Na planilha - R\$ 98,32

SINAPI - R\$ 95,36

Resp.: O licitante deve se atentar ao regime da planilha, neste caso, de não desoneração ("onerado"), para o qual o valor está correto.

3) código não confere com descrição e preço proposto item 55:

Código 03.009..0015-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATÉ 10KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS

M³ - 192,06

Código 11.009.0015-1

BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO KG - 6,89

Resp.: Trata-se de erro material, sendo o item correto aquele da descrição (código 11.009.0015-1).

4) unidade divergente item 61: código 91277

Na planilha - H

SINAPI - CHP

Resp.: Trata-se de erro material, a unidade correta é CHP.


Edimilson Diamantino Rodrigues
Chefe da DILIC / DELCA
Mat. 14480-1

