

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.
DELCA
Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.
Comissão Permanente de Licitações – CPL

Nº DE FLS.: 02

TOMADA DE PREÇO Nº 24/2023:

PROCESSO Nº 24.859/2023

OBJETO: FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE 1500T DE CBUQ PARA MELHORAMENTO DA MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSOS LOGRADOUROS - PETRÓPOLIS/RJ, conforme, especificado no projeto básico e seus anexos, que fazem parte integrante do presente edital.

PERGUNTAS FORMULADAS POR EMPRESA LICITANTE:

- 1- Verificamos que não há no sítio eletrônico da prefeitura a Memória de Cálculo ou Planilha de Composições próprias. Dessa forma, não conseguimos entender como se dá a composição exata do item relativo a Administração (01-090-070-6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA). Qual seria essa composição?
- 2- Verificamos que não há menção a utilização de Vibroacabadora para o serviço, porém, devido a grande quantidade a ser aplicada de CBUQ, nos pareceu improvável o espalhamento seja todo de forma manual. Sendo assim, gostaríamos de confirmar se o serviço realmente será feito sem a utilização de Vibroacabadora.
- 3- Verificamos que não há itens relativos ao Canteiro de Obras para além das placas de identificação e sinalização, não estando previstos o Aluguel de banheiro químico e contêiner por exemplo. Os equipamentos do canteiro serão fornecidos pela prefeitura?
- 4- Verificamos que não há itens relativos ao Transporte da Equipe e ao Transporte do Rolo Tandem, uma vez que este não se locomove de forma autônoma para o local de trabalho. Os transportes serão fornecidos pela prefeitura?


RESPOSTAS ELABORADAS PELA SOB:

- 1) Não é procedimento desta Prefeitura disponibilizar a memória de cálculo. Esclarecemos, sobre a administração, que trata-se de composição com encarregado, engenheiro e veículo;
- 2) Por se tratar de serviço de pequeno porte, não é necessária a vibroacabadora;
- 3) Por se tratar de serviço itinerante, não será executado o canteiro;



4) O rolo será deslocado com o caminhão presente na planilha, sendo que a equipe fará, igualmente, uso deste veículo

ATENCIOSAMENTE,



EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES
CHEFE DA DILIC
MATR.: 14.480-1

26/07/2023