



LEGENDA:

	- TRILHO ELETRIFICADO DE 3 VIAS
	- LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W, 2700K, 215LM
	- PAINEL LED DE SOBREPOR 24W
	- PAINEL LED DE EMBUTIR 24W
	- CONEXÃO ELETROCALHA 150 X ELETRODUTO
	- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES
	- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO
	- INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY)
	- TOMADA BAIXA 2P+T - 10A / 20A(H=30CM)
	- TOMADA ALTA 2P+T - 10A / 20A (H=180CM)
	- TOMADA EMBUTIDA NO PISO 2P+T - 10A / 20A
	- TOMADA TRIFÁSICA 3P+T (H=DEFINIR)
	- CONDULETE EM ALUMÍNIO 3"X 4" / 4"X4" (VIDE PROJETO)
	- CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM
	- PERFILADO EM ALUMÍNIO LISO REFORÇADO 38MMX38MM
	- ELETROCALHA LISA COM TAMPA (50MMX50MM)
	- CURVA VERTICAL EXTERNA 90 (50X50MM)
	- TÊ HORIZONTAL 90 (50X50MM)
	- ELETRODUTO AÇO ZINCADO PESADO (DIÂMETRO VIDE PROJETO)
	- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE E/OU NO TETO
	- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO
	- ELETRODUTO QUE SOBE
	- ELETRODUTO QUE DESCE
	- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA
	- PONTO DE REDE ESTRUTURADA (DADOS + VOZ) BAIXA (H= 30CM)
	- PONTO DE REDE MÉDIA (H= 90CM)
	- PONTO DE REDE ALTA (H= 180CM)
	- CÂMERA DE MONITORAMENTO
	- MINI RACK DE PAREDE SU, PADRÃO 19" (50MM X 570MM)
	- CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS PARA TELEMÁTICA (60cmX40cmX50cm)
	- CAIXA PARA HASTE DE ATERRAMENTO (40cmX40cmX50cm)
	- CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS (80cmX80cmX100cm)

PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO
ESC: 1/100

NOTAS GERAIS

1 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

00	EMISSÃO INICIAL	19/05/2023	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESP.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DEPARTAMENTO ESPECIAL DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIA PÚBLICO PRIVADO	CONSTRUTORA CNPJ: 46.674.153/0001-15
	PROJETA LEÔNIDAS DE MATTOS FILHO ENG. ELETRICISTA CRE/RJ 1987103206
LOCAL: AV. YPIRANGA, Nº 853 CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ	ARQUIVO: Infraestrutura - Edifícios - Final - REV 02.dwg
CENTRO DE EXPOSIÇÕES OSCAR NIEMEYER	ELABORADO: LEÔNIDAS
PROJETO DE INFRAESTRUTURA - PRIMEIRO PAVIMENTO COMPATIBILIZAÇÃO	PLANTA: 02 / 06
LEON10141213-11INFRA1-1012	DATA: MAIO/2023
	DESENHO: FOLHA: A0
	ESCALA: 1 / 100

RUA DR. THOUZEZ, 600 - BLOC. 9/2 - APTD. 504 - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RIO DE JANEIRO • CEP 25650-061 • TEL. (24)98823-9550 • E-MAIL: leonengproj@yahoo.com.br