

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.**  
**DELCA**  
**Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.**  
**Comissão Permanente de Licitações – CPL**

Nº DE FLS.: 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2023:

PROCESSO Nº 57.490/2023

5ª =

**OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DO CIEP BRIZOLÃO 474 - MAESTRO GUERRA PEIXE MUNICIPALIZADO, LOCALIZADO NA RUA BERNARDO PROENÇA, Nº 474 – CASCATINHA – PETRÓPOLIS/RJ, conforme, especificado no projeto básico e seus anexos, que fazem parte integrante do presente edital.**

**PERGUNTAS FORMULADAS POR EMPRESA LICITANTE:**


Solicitamos os seguintes pedido de esclarecimentos, após visita realizada:

1. A escola ficará desocupada durante a execução dos serviços, ou a empresa vai precisar setorizar e isolar locais para intervenção pontual?
2. Nos itens relativos ao Ar Condicionado, se refere a fornecimento e instalação ou somente instalação? Solicitamos as composições dos equipamentos para averiguação dos valores apresentados.
3. Solicitamos projeto elétrico com informações sobre a subestação de 300 kva conforme informado em planilha orçamentária.
4. E a entrada de energia com transformador existente, deverá ser mantido ou removido?
5. Solicitamos projeto estrutural para construção de caixa do elevador.
6. Verificamos que na fachada, é necessária a lavagem com hidrojateamento para remoção de sujeira impregnada, para avaliação do revestimento existente. Esse serviço não foi contemplado em planilha orçamentária.
7. Verificamos que no pátio existem vários locais com mato. Está no escopo da obra limpeza desse local?

**Obs.: Conforme conversado com o Fiscal Wallace na Visita Técnica, solicitamos o relatório fotográfico para maiores esclarecimentos.**

**RESPOSTAS ELABORADAS PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DA SECRETARIA DE OBRAS:**


1. A escola ficará em funcionamento durante a execução da obra.
2. Somente instalação.



3. Segue em anexo no Portal da Transparência da PMP.
4. Será substituída por transformador de maior capacidade.
5. Segue em anexo no Portal da Transparência da PMP.
6. A limpeza da fachada não está prevista na planilha orçamentária. Este trabalho será objeto de análise no decorrer da obra.
7. Esta limpeza será realizada pela própria municipalidade.

OBS.: Segue o relatório fotográfico em anexo no Portal da Transparência da PMP.

Petrópolis, 26 de janeiro de 2024.



Edimilson Diamantino  
Chefe da DILIC  
Matr.: 14.480-1