

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
**Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.**  
**DELCA**  
**Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.**  
**Comissão Permanente de Licitações – CPL**

**EMPRESA:**  
**TEL/FAX:**  
**E-MAIL:**

**Nº DE FLS.: 01 (INCLUINDO ESTA)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017:**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA A JUSANTE DA CASA NA RUA VITAL BRASIL, LOTE Nº 104 – SÃO SEBASTIÃO – PETRÓPOLIS/RJ.**

**PERGUNTA FORMULADA POR EMPRESA LICITANTE:**

Em análise da planilha de preços e serviços, item 11.013.0015 – A referente à cortina de concreto armado, identificamos que a quantidade estimada está errada, em relação ao projeto básico apresentado pela Secretaria de Obras, alterando o preço do item e conseqüentemente o preço final da planilha. Pelo projeto básico apresentado o volume estimado da referida cortina seria de 9,0 m<sup>3</sup>.  
Portanto baseado no que foi dito, solicito informação de como devo proceder para a montagem e fechamento da proposta.

**RESPOSTA FORMULADA PELO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS:**

Baseado no que foi apontado pela empresa e sendo feita uma revisão de toda planilha vimos que o verdadeiro volume de concreto seria de 10,20m<sup>3</sup> e como existem outras correções, o valor total da obra ficou em 148.256,48 (centro e quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

**OBS. DO DELCA: PORTANTO, A LICITAÇÃO SERÁ REMARCADA, ABRINDO-SE O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONFORME DETERMINA A LEI 8.666/93.**

**ATENCIOSAMENTE,**

**EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES**  
**CHEFE DA DILIC**  
**MATR.: 14.480-1**