

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE ILUMINAÇÃO	
	Luminária retangular de embute (60x24cm) - difusor c/ pintura eletrolítica branca, sem raio e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 9W e 4500K
	Luminária retangular de embute (120x24cm) - difusor c/ pintura eletrolítica branca, sem raio e fechamento em acrílico leitoso p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 18W e 4500K
	Luminária retangular tubo Led Blindada à prova de explosão p/ 02 lâmpadas tubular de LED T8 18W e 4500K
	Luminária de embute direcional, para lâmpada tipo dicrômica 4000K
	Perfil LED de sobrepor 4000K (a ser instalado embaixo do forro de ACM da fachada)
	Interruptor Simples, altura h= 1.10 m no eixo.
	Interruptor com circuito Three Way (3w) utilizar caixa 4"x4".
OBSERVAÇÕES	
1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local.	
2 - As alturas dos pontos devem ser consideradas com o piso acabado e no eixo.	

PROJ.	04-01-2024	ALTERAÇÃO EM AMBIENTE, INCLUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VERO
REV.	20-03-2025	REVISÃO FINAL	VERO
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	VERO
OBSERVAÇÕES			
- TODAS AS QUANTIDADES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.			
- O PROJETO DEVE SER EM CONFORMIDADE COM A NBR 15220-1.			
- O PROJETO DEVE ATENDER AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM PORTARIA Nº 188/2015.			
COMPLEXO DE SAÚDE ALTO DA SERRA			
Rua Teresa, 1781 - Alto da Serra			
PETROPOLIS - RJ			
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO			
COMPLEXO DE SAÚDE ALTO DA SERRA			
PLANTA BAIXA TERREO e 1º PAVIMENTO -			
PONTOS DE ILUMINAÇÃO			
ANTEPROJETO			
DATA	10/11/2024	COORDENADOR	VERO
PROJETO	VERO	REVISÃO	VERO
MET	MET/TTT	MET	VERO
PROJ	008/009	PROJETO	VERO
PROJETO	008/009	PROJETO	VERO
PROJETO	008/009	PROJETO	VERO

