


Quadro de Gastos de Gênero - CALGADA																					
Código	Descrição	Equipamento	Método de inst.	Tensão (V)	Instalação (V)			Tomadas (V)		Fases	Pot - R (W)	Pot - S (W)	Pot - T (W)	FOT (W)	FCA (W)	A (A)	Sepco (A)	Int (A)	Dis (A)	d/parc (W)	
					5	15	30	100	200												
QDA/01/		3F+N+T		220/127 V				14373	12936	Rs+T	2970	4568	5298			100	100	53,5	53,5	60	0,23
9	Luminário	F+N+T		127 V	4	1	1	15	10		1396	988				100	100	4,5	11,0	4	0,31
10	Luminário	F+N+T		127 V				14373	12936	Rs+T	2970	4568	5298			100	100	53,5	53,5	60	0,23
11	Tuiga Tegra da Anatel - Farmacológico	F+N+T		127 V				134	1444	T	200	200	1300			100	100	11,4	11,4	25	0,26
12	Tuiga Z20V	F+N+T		127 V				4	444	R+S	200	200	200			100	100	1,0	2,5	2,5	0,12
13	Tuiga Tegra da Anatel - Otopneú	F+N+T		127 V				7	778	T	200	200	1300			100	100	6,1	6,1	25	0,26
14	Tuiga Tegra da Anatel - Otopneú	F+N+T		127 V				100	900	R	900					100	100	7,9	7,9	25	0,24
15	Tuiga Proximidade Otopneú	F+N+T		127 V				10	1111	T	300	1000				100	100	8,7	8,7	25	0,30
16	Tuiga Z20V Pinc. Otopneú	F+N+T		127 V				697	200	R+T	300	1000	300			100	100	3,0	3,0	25	0,22
17	Tuiga Manômetro	F+N+T		127 V				100	900	S		900				100	100	7,9	7,9	25	0,24
18	Tuiga Z20V	F+N+T		127 V				4	444	R+T	200	200	200			100	100	2,0	2,5	2,5	0,12
19	Tuiga Rato x - Régua	F+N+T		127 V				2	222	T	200	200	200			100	100	1,0	1,0	25	0,38
20	Tuiga Rato X	F+N+T		127 V				7	778	T	200	200	700			100	100	6,1	6,1	25	0,24
21	Tuiga Rato X - Régua	F+N+T		127 V				1	111	T	200	200	200			100	100	0,9	0,9	25	0,19
22	Tuiga Z20V Rato X	F+N+T		127 V				444	200	R+T	200	200	200			100	100	2,0	2,5	2,5	0,12
23	Tuiga Al. Comando e Apoio	F+N+T		127 V				15	1667	1500	R	1500				100	100	18,4	18,4	31	0,23
24	Tuiga Tomografia - Régua	F+N+T		127 V				2	222	200	S		200			100	100	1,7	1,7	25	0,34
25	Reserva	F+N+T		127 V				0	0	S						100	100	0,0	0,0	25	0,00
26	Reserva	F+N+T		127 V				0	0	S						100	100	0,0	0,0	25	0,00
27	Reserva	F+N+T		127 V				0	0	S						100	100	0,0	0,0	25	0,00
28	Tuiga Tomografia - Régua	F+N+T		127 V				2	222	200	R	200	300			100	100	1,7	1,7	25	0,34
29	Tuiga Z20V Tomografia	F+N+T		127 V				6	667	600	S+T					100	100	2,0	2,5	2,5	0,12
30	Tuiga Tomografia	F+N+T		127 V				8	668	800	R	800				100	100	6,1	7,9	25	0,24
31	Tuiga Sala de Espera	F+N+T		127 V				444	200	R+T	200	200	400			100	100	3,5	3,5	25	0,38
32	Tuiga Sala de Espera - Régua	F+N+T		127 V				2	222	200	T	200	200			100	100	1,7	1,7	25	0,34
33	Tuiga Z20V Sala de Espera	F+N+T		127 V				2	222	200	R+S	100	100			100	100	1,0	1,0	25	0,38
34	Tuiga Detector de Metal	F+N+T		127 V				222	200	R+T	100	100	100			100	100	1,0	1,0	25	0,34
35	Tuiga Resonância Magnética - Régua	F+N+T		127 V				2	222	200	S		200			100	100	1,7	1,7	25	0,34
36	Tuiga Resonância Magnética - Régua	F+N+T		127 V				2	222	200	S		200			100	100	2,2	1,7	4	0,20
37	Tuiga Resonância Magnética - 200	F+N+T		127 V				697	200	R+S	300	1000	300			100	100	8,7	8,7	25	0,37
38	Tuiga Sala de Comando	F+N+T		127 V				100	900	T			900			100	100	9,8	7,9	4	0,20
39	Tuiga Sala de Comando	F+N+T		127 V				222	1100	R		1100				100	100	6,6	6,6	4	0,20
40	Notbook Resonância	F+N+T		127 V				2	1333	1200	S		1200			100	100	13,3	10,5	4	0,20
41	Notbook Rato	F+N+T		127 V				2	1333	1200	S		1200			100	100	13,3	10,5	4	0,20
42	Luminário de Emergência	F+N+T		127 V	12	3	1	148	148		148					100	100	4,2	1,2	25	0,82
43	Reserva	F+N+T		127 V				0	0	S						100	100	0,0	0,0	25	0,00
44	Reserva	F+N+T		127 V				0	0	T						100	100	0,0	0,0	25	0,00
45	Reserva	F+N+T		127 V				0	0	T						100	100	0,0	0,0	25	0,00
TOTAL					4	12	17	20	231	149	4	36967	32712	Rs+T	9906	11208	11598				0,00

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	14.37	100.00	14.37
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	22.62	40.00	9.05
		TOTAL	23.42

<h1 style="margin: 0;">PROJETO ELÉTRICO</h1>			
PROJETO ELÉTRICO	CONTRATADO: Lucian Candeia Neto Endereço: Rua. Afonso Celso de Sousa Menezes 60 Estradação Comercial Figueira dos Cedeiros 400	CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	
	Telefôno: Cid: 02-98623-4022 E-mail: lucianneto.jan@neto.com.br	CARGA: MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Contratado: CREA - 141054978-0	PROJETO: POLICLINICA	Número Cliente: 09/2024	
DATA PRO VERIF APROV 08/04/2024 08/04/2024		UNIDADE: (EXCETO INDICADO) cm	REFERÊNCIA: (1° DÍGITO) 
NOME REVIS.		TÍTULO: QUADRO DE CARGAS RESERVADO NÚMERO: 00001	
ELE	FISCAL: INDICADAS NO DESENHO	MOD: EST	REVISÃO: 00
02		01	